

Komunikat z dnia 22 września 2022 r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu sieciowego Pisarzowicach



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LUBANIU
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W LUBANIU**

ul. Bankowa 9b, 59-800 Luban, e-mail: psse.luban@sanepid.gov.pl

Centrala 075 646-40-43 Fax 075 646-40-43

REGON: 000305722 NIP: 613-10-19-782

Luban, dnia 22 września 2022 r.

KOMUNIKAT NR 1

**z dnia 22 września 2022 r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia
pochodzącej z wodociągu sieciowego w Pisarzowicach**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaniu po zapoznaniu się z wynikami badania próbki wody pobranej na Stacji Uzdatniania Wody w Pisarzowicach z dnia 22 września 2022r. który zaopatruje w wodę ludność w miejscowości Pisarzowice, Henryków, Uniegoszcz, Jałowiec, Kościelnik, Kościelniki Dolne, Radostów Dolny, Radostów Średni, Radostów Górny stwierdza, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia *Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), z uwagi na wystąpienie w wodzie zanieczyszczeń mikrobiologicznych tj. bakterii grupy coli.

W związku z powyższym:

- woda z kranu nie może być spożywana oraz używana do przygotowywania posiłków;
- woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń;
- woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran;
- woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. splukiwania wody w toalecie, sprzątania.

Dostawca wody jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

POWYŻSZA INFORMACJA OBOWIĄZUJE DO WYDANIA KOLEJNEGO KOMUNIKATU

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lubaniu
[Podpis]
Honorata Blachowicz

niepodlega

POLSKA
STULOCIE OBYWATELSTWA
NIEPODLEGŁOŚCI