


16.06.2025



Laboratorium LPWiK

ul. Wiejska 1, 59-800 Lubań

Urząd Gminy Lubań
Sekretariat
2025-06-16
5322.2025.RKG

Sprawozdanie z badania wody nr 0152/2025

Zleceniodawca

Gmina Lubań
ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań
NIP: 6131436221

Numer zlecenia

0098/2025

Cel badania

badanie w obszarze regulowanym prawem

Miejsce i punkt pobrania próbek

Stacja Uzdatniania Wody w Pisarzowicach, 59-800 Pisarzowice,
zbiornik wody

Data i godzina pobrania próbki

13.06.2025r. godz. 8⁴⁰

Butelki do badań fizykochemicznych i sensorycznych

własność LPWiK/zleceniodawca

Próbkobiorca

Próbka pobrana przez zleceniodawcę-Marek Brzezowski

Data i godzina przyjęcia do laboratorium

13.06.2025r. godz. 09⁰⁰

Stan próbki – fizykochemia

spełnia / częściowo spełnia / nie spełnia / kryteria przyjęcia
próbki do badań

Numer laboratoryjny próbki

Nr 0152/2025

Data i miejsce sporządzenia sprawozdania:

13.06.2025r., Lubań

Analiza fizykochemiczna:

Data wykonywania badań: 09.06.2025r.

Badana cecha	Metoda badawcza ¹⁾	Jednostka	Wynik badania	Niepewność ²⁾	Najwyższa dopuszczalna wartość ³⁾
Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 ⁴⁾	NTU	0,68	±0,09	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0 NTU

¹⁾ – Metody badawcze stosowane w badaniach spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

²⁾ – Podana niepewność rozszerzona wyniku z niepewności standardowej złożonej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k = 2, który dla rozkładu normalnego zapewnia poziom ufności w przybliżeniu 95%

³⁾ – Określono w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

⁴⁾ – Pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta – do 15 mg Pt/l

⁵⁾ – Metoda zatwierdzona przez PPiS w Lubaniu – Decyzja nr 461/24 z dnia 24.09.2024r.

Sprawozdanie		Imię i nazwisko	Data	Podpis i pieczęćka
Opracował	Analiza fizykochemiczna	Klaudia Zawojek	13.06.2025	KIEROWNIK OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW <i>Klaudia Zawojek</i>
Zatwierdził		Danuta Dąbrowska	13.06.2025	<i>D. Dąbrowska</i> <i>Danuta</i>
Autoryzował		Danuta Dąbrowska	13.06.2025	<i>D. Dąbrowska</i> <i>Danuta</i>

Oświadczenie:

Wyniki badań dotyczą wyłącznie do badanej próbki.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Za całokształt czynności związanych z poborem i transportem próbki do Laboratorium odpowiada próbkobiorca.

Jeśli próbka została dostarczona do Laboratorium przez Klienta, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za informacje, pobieranie i transport próbek. Niewłaściwe pobranie i/lub transport próbek do laboratorium, jak i przekazanie przez Klienta

błędnych lub nieprawdziwych informacji dotyczących próbek (takich jak: data, godzina, metoda pobierania próbek, rodzaj, opis, oznakowanie oraz miejsce pobrania próbek) może mieć wpływ na ważność wyników

Klient ma prawo w każdym czasie złożyć do Prezesa Zarządu reklamację na świadczoną usługę oraz na jakość wykonywanych przez laboratorium badań.

KONIEC SPRAWOZDANIA